放流水質測定結果　　H29年度

廃プラリサイクル工場

大項目	小項目	基準値	管理目標値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質	水質イオン濃度（ｐｈ）	5.8～8.6	5.8～8.6	－	6.8	7.0	7.4	7.5	7.4	7.1	7.6	7.3	7.5	6.9	6.9	6.8
	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	30以下	25以下	ｍｇ／Ｌ	6.0	2.0	2.2	3.9	0.9	2.2	0.6	0.9	1.0	6.4	22.0	5.4
	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	30以下	25以下	ｍｇ／Ｌ	12.0	11.0	19.0	19.0	6.8	8.3	5.9	11.0	5.2	21.0	23.0	12.0
	浮遊物質量（ＳＳ）	70以下	25以下	ｍｇ／Ｌ	6	9	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	9	10	＜5
	ノルマヘキサン抽出物（鉱物油類）	20以下	10以下	ｍｇ／Ｌ	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	ノルマヘキサン抽出物（動植物油類）	20以下	10以下	ｍｇ／Ｌ	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5

第二工場

大項目	小項目	基準値	管理目標値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質	水質イオン濃度（ｐｈ）	5.8～8.6	5.8～8.6	－	7.9	7.7	8.1	8.3	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.6	7.9	7.9
	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	60以下	50以下	ｍｇ／Ｌ	6.4	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.0	2.2	17.0	11.0	27.0
	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	60以下	50以下	ｍｇ／Ｌ	34.0	13.0	15.0	14.0	11.0	13.0	17.0	11.0	19.0	40.0	31	11.0
	浮遊物質量（ＳＳ）	120以下	100以下	ｍｇ／Ｌ	20.0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物（鉱物油類）	20以下	10以下	ｍｇ／Ｌ	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	ノルマヘキサン抽出物（動植物油類）	20以下	10以下	ｍｇ／Ｌ	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5